

تاريخ الطباعة : 2018-07-31
وقت الطباعة : ص 8:14
رقم الطلب : PAC18008234



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري:

سيستم ميتال ميديل ايست

رقم السجل التجاري:

116253

رقم قيد المنشأة:

17-1603-38

البريد الإلكتروني:

التصنيف :

Fire Rated and Retardant materials
Cladding Materials, Composite Panels

إسم المنتج :

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرر الفني المرفق.

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

30/07/2020

تاريخ الإنتهاء :

31/07/2018

تاريخ الاعتماد :

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



DATE : 2018-07-31 : التاريخ
PERMIT PAC18008234 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Cladding Materials, Composite Panels	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	سيستم ميتال ميديل ايست	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	SISTEM METAL YAPI REKLAM MALZ. VE INSAAT SAN TIC A.S / TURKEY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Albond A2, 4.0mm thick Aluminium Composite Material Non-Load bearing Exterior Wall Cladding System, Panel thickness:4.0mm, Comprise of Ext. Skin- 0.5mm Aluminium, Alloy EN-AW 3105-H44, Core-3.0mm thk Fire Retardant Mineral Core, Int Skin-0.5mm Aluminium, Alloy EN-AW 3105-H44, Panel Size: 295 to 909 mm width by 830 to 1940mm Height, Reaction to Fire Classification: Class A (E-84-16), A2-s1,d0 (EN 13501-1:2007-A1:2010), NFPA 285 Compliant, for the System Details and Configuration Refer to attached Thomas Bell-Wright Cert. No. TBW0300340	ALBOND A2

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- TBW 0300312 - THOMAS BELL-WRIGHT IC	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	---------------------------------------	---

RECOMMENDATIONS التوصيات

STANDARDS: ASTM E84-16, ASTM D1929-16, EN13501-1:2007+A1:2010, NFPA 285-2012

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

